



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «05» 04 20 19 г.

№ 783 г / 2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 5209/19 от 02.04.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: «Русская Теплоизоляционная Компания» (ООО «РТК») 143350, г. Москва, п. Марушкинское, Киевское шоссе, 36-й км. вл. 4, стр. 2, Россия

Организация-изготовитель: «Русская Теплоизоляционная Компания» (ООО «РТК») 143350, г. Москва, п. Марушкинское, Киевское шоссе, 36-й км. вл. 4, стр. 2, Россия

Наименование продукции: Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука РУ-ФЛЕКС

Код ТН ВЭД: 4008110000

Область применения: для использования в теплоизоляционных и звукоизоляционных конструкциях, в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя сооружений, вентиляционных установок, оборудования и трубопроводов (включая соединения и трубопроводную арматуру)

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 23.99.19-008-45076584-17

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-366-19 от 28 марта 2019 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Акрилонитрил	мг/м ³	0,03	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	366СХТ	< 0,001 < 0,001
2	Водород цианистый	мг/м ³	0,01	МР 01.022-07	366СХТ	< 0,001 < 0,001
3	Дибутилфталат	мг/м ³	0,1	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	366СХТ	< 0,001 < 0,001
4	Диоктилфталат	мг/м ³	0,02	РД 52.04.186-89	366СХТ	< 0,02 < 0,02
5	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МР № 29 ФЦ/829	366СХТ	< 0,001 < 0,001
6	Стирол	мг/м ³	0,002	МУК 4.1.598-96	366СХТ	< 0,001 < 0,001
7	Ксилол	мг/м ³	0,10	МР 01.023-07	366СХТ	< 0,04 < 0,04
8	Толуол	мг/м ³	0,30	МУК 4.1.598-96	366СХТ	< 0,1 < 0,1
9	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	366СХТ	1 1

По результатам проведенных испытаний продукции: Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука РУ-ФЛЕКС отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука РУ-ФЛЕКС **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов